

## Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
Группа продукции ЕАЭС	Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

## Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ПБ09.В.00211/23
Дата регистрации сертификата	16.05.2023
Дата окончания действия сертификата	15.05.2028
Номер бланка	0426896
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

## Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Умрихина Ольга Васильевна
-----------------------------------	---------------------------

## Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Уполномоченное изготовителем лицо
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7724340741
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	5157746033671
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ППБ "КМ СЕРВИС"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО ППБ "КМ СЕРВИС"
ФИО руководителя	ВОРОШИЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Должность руководителя	ДИРЕКТОР

## Адрес

Адрес места нахождения	115304, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЦАРИЦЫНО вн. тер. г., УЛ КАСПИЙСКАЯ, Д. 22, К. 1 СТР. 5, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 5/9 КОМ. 18
------------------------	--

**Контактные данные**

Номер телефона	+7 9687129070
Адрес электронной почты	info@KM01.ru

**Сведения о государственной регистрации**

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	11.11.2015
Дата присвоения ОГРН	11.11.2015
Код причины постановки на учет (КПП)	772401001

**Изготовитель**

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ "ЕВРОСТИЛЬ"

**Адрес**

Адрес места нахождения	141140, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ, РП. СВЕРДЛОВСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 1, ПОМЕЩ. 1-6
------------------------	---

**Сведения о продукции**

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Средство огнезащиты стальных конструкций: состав лакокрасочный огнезащитный марки «Def (M) (ЭП-121)», изготовленный в соответствии с ТУ 20.30.12-014-05054874-2019 изм. № 1, 2 «Состав лакокрасочный огнезащитный».
Общие условия хранения продукции	Материал хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги при температуре от -25 °С до +35 °С.
Общие условия эксплуатации продукции	Таблица 4, Таблица 5 Рекомендаций по применению, транспортированию и хранению эпоксидного огнезащитного состава «Def(M) (ЭП-121)» для стальных строительных конструкций (редакция, утвержденная 30.04.2021 г.)
Общие сведения об области применения продукции	Средство огнезащиты стальных конструкций: состав лакокрасочный огнезащитный марки «Def (M) (ЭП-121)», изготовленный в соответствии с ТУ 20.30.12-014-05054874-2019 изм. № 1, 2 «Состав лакокрасочный огнезащитный», обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности - 3-я (время достижения критической температуры не менее 90 мин):  
 Стальная колонна двутаврового сечения с приведенной толщиной металла – 3,4 мм;  
 Толщина грунтовки антикоррозионной цинкнаполненной ЦИНЭП (ТУ 20.30.12-022-12288779-2018 «Грунтовка цинкнаполненная антикоррозионная ЦИНЭП. Технические условия») не менее – 0,08 мм;  
 Толщина эмали ИЗОЛЭП-mio (ТУ 2312-050-12288779-2005 «Эмаль ИЗОЛЭП-mio. Технические условия») не менее – 0,08 мм;  
 Состав «Def (M) (ЭП-121)» (ТУ 20.30.12-014-05054874-2019 с изм. № 1, 2) – толщина – 4,0 мм, расход\* – 4,6 кг/м<sup>2</sup>;  
 Толщина эмали ПОЛИТОН-УР(УФ) (ТУ 20.30.12-033-12288779-2018 «Эмаль ПОЛИТОН-УР(УФ). Технические условия») не менее – 0,05 мм.

\* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь.

### Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Наименование (обозначение) продукции	Средство огнезащиты стальных конструкций: состав лакокрасочный огнезащитный марки «Def (M) (ЭП-121)», изготовленный в соответствии с ТУ 20.30.12-014-05054874-2019 изм. № 1, 2 «Состав лакокрасочный огнезащитный».
Код ТН ВЭД ЕАЭС	3824997000 - - - составы огнезащитные, водозащитные и аналогичные защитные составы, применяемые в строительстве
Срок хранения	Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления, без нарушения упаковки производителя

### Единица продукта

#### Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

#### «Состав лакокрасочный огнезащитный» изм.№ 1, 2.

Наименование документа	«Состав лакокрасочный огнезащитный» изм.№ 1, 2.
Номер документа	ТУ 20.30.12-014-05054874-2019

#### Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 53295-2009
Наименование стандарта, нормативного документа	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

## Исследования, испытания, измерения

### Испытательная лаборатория

#### ТРПБ.RU.ИН24

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	ТРПБ.RU.ИН24
Наименование испытательной лаборатории	Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ»
Дата регистрации аттестата аккредитации	15.05.2015

#### Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
C-2/05-2023	10.05.2023	2023-05-C-02 - ООО Лаборатория Евростиль - Def (M) (3 gr)_compressed.pdf		

## Документы, предполагаемые схемой сертификации

### Документы, полученные в процессе сертификации

#### Акт отбора образцов (проб)

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	1307-1308/ТР-ОО
Дата документа	07.03.2023

#### Договор на сертификацию продукции

Наименование документа	Договор на сертификацию продукции
Номер документа	1307-1308/ТР
Дата документа	03.03.2023

**Решение по заявлению на сертификацию**

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	1307/РЗ-ТР
Дата документа	03.03.2023

**Орган по сертификации**

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	ТРПБ.RU.ПБ09
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»
Дата регистрации аттестата аккредитации	18.11.2015
Адрес места осуществления деятельности	105275, РОССИЯ, Москва г, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, этаж 2, пом. № 5
Адрес места нахождения	105275, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА вн. тер. г., ПР-КТ БУДЁННОГО, Д. 51, К. 4 , ЭТАЖ 2 ПОМЕЩ. 5
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1027709032317
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Номер телефона	+7 4955047164
Адрес электронной почты	5047164@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет	<a href="https://www.sert01.ru/">https://www.sert01.ru/</a>
ФИО руководителя	Умрихина Ольга Васильевна
Должность руководителя	Руководитель ОС

**Эксперты****Шолин Николай Алексеевич**

ФИО эксперта	Шолин Николай Алексеевич
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

**Чарушкин Степан Владимирович**

ФИО эксперта	Чарушкин Степан Владимирович
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

