

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
Группа продукции ЕАЭС	Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00236/21
Дата регистрации сертификата	05.04.2021
Дата окончания действия сертификата	04.04.2026
Номер бланка	0318676
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Грецкий Николай Михайлович
-----------------------------------	----------------------------

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7730219366
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	5167746307933
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМИНОПРОМ"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "АТОМИНОПРОМ"
ФИО руководителя	ШЕВЕЛЕВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	115419, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 11, ПОМЕЩЕНИЕ IV КОМНАТА 2 ЭТАЖ 2
Адрес места осуществления деятельности	140102, РОССИЯ, Московская обл, Раменский р-н, город Раменское, улица Сосновый Бор, дом 4А

Контактные данные

Номер телефона	+7 4956496025
Адрес электронной почты	info@atominoprom.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	09.11.2016
Дата присвоения ОГРН	09.11.2016
Код причины постановки на учет (КПП)	772501001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМИНОПРОМ"

Адрес

Адрес места нахождения	115419, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 11, ПОМЕЩЕНИЕ IV КОМНАТА 2 ЭТАЖ 2
Адрес места осуществления деятельности	140102, РОССИЯ, Московская обл, Раменский р-н, город Раменское, улица Сосновый Бор, дом 4А

Контактные данные

Номер телефона	+7 4956496025
Адрес электронной почты	info@atominoprom.ru

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитное покрытие марки «ИНЗАФЛЕЙМ ЭПОКСИ» нанесенное согласно Технологическому регламенту № М20.30.22/034-2020, в составе: - грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 50 мкм; - состав двухкомпонентный огнезащитный для стальных конструкций «ИНЗАФЛЕЙМ ЭПОКСИ» с толщиной сухого слоя не менее 1,39 мм (расход состава, установленный изготовителем - не менее 1,574 кг/м ² , без учета технологических потерь), выпускаемое по ТУ 20.30.22-034-05501445-2020 «Покрытие огнезащитное эпоксидное «ИНЗАФЛЕЙМ ЭПОКСИ»
Общие условия хранения продукции	Условия хранения покрытия соответствуют категории «9(ОЖ1)» по ГОСТ 15150-69 для сухого так и для влажного климата атмосферы тип IV (приморско-промышленная)

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Наименование (обозначение) продукции	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитное покрытие марки «ИНЗАФЛЕЙМ ЭПОКСИ» нанесенное согласно Технологическому регламенту № М20.30.22/034-2020, в составе: - грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 50 мкм; - состав двухкомпонентный огнезащитный для стальных конструкций «ИНЗАФЛЕЙМ ЭПОКСИ» с толщиной сухого слоя не менее 1,39 мм (расход состава, установленный изготовителем - не менее 1,574 кг/м ² , без учета технологических потерь), выпускаемое по ТУ 20.30.22-034-05501445-2020 «Покрытие огнезащитное эпоксидное «ИНЗАФЛЕЙМ ЭПОКСИ»
Иная информация о продукции	Срок эксплуатации покрытия при соблюдении условий эксплуатации – не менее 60 лет
Код ТН ВЭД ЕАЭС	3824997000 - - - - составы огнезащитные, водозащитные и аналогичные защитные составы, применяемые в строительстве
Срок хранения	24 месяцев

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 53295-2009
Наименование стандарта, нормативного документа	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	(с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1

Исследования, испытания, измерения
Испытательная лаборатория
RA.RU.21HM93

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21HM93
Наименование испытательной лаборатории	Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности»
Дата регистрации аттестата аккредитации	07.11.2018

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
HM93-046/02-2021	03.03.2021	№HM93-046_02-2021.pdf		

RA.RU.21OB35

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21OB35
Наименование испытательной лаборатории	Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации "ТАТЦЕРТ"
Дата регистрации аттестата аккредитации	17.11.2020

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
ППБ-004/03-2021	26.03.2021	ППБ-004.03-2021 от 26.03.2021..pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации

Документы, полученные в процессе сертификации

Акт отбора образцов (проб)

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	008-СС/01-2021
Дата документа	13.01.2021

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	008-СС/01-2021
Дата документа	11.01.2021

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	РОСС RU.0001.11ПБ68
Полное наименование органа по сертификации	Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"
Дата регистрации аттестата аккредитации	14.04.2015
Адрес места осуществления деятельности	115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3)
Адрес места нахождения	121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1117746604502
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Федеральная служба по аккредитации
Номер телефона	+7 4954813340
Адрес электронной почты	info@pskpb.ru
Адрес сайта в сети Интернет	https://www.pskpb.ru/
ФИО руководителя	Грецкий Николай Михайлович
Должность руководителя	Руководитель ОС

Эксперты

Рудометкин Станислав Павлович

ФИО эксперта	Рудометкин Станислав Павлович
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации, Стажер

Белов Максим Сергеевич

ФИО эксперта	Белов Максим Сергеевич
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Голубева Дарья Львовна

ФИО эксперта	Голубева Дарья Львовна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Голубева Дарья

ФИО эксперта	Голубева Дарья
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

