

## Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
Группа продукции ЕАЭС	Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

## Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00674/21
Дата регистрации сертификата	30.11.2021
Дата окончания действия сертификата	29.11.2026
Номер бланка	0346104
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

## Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Грецкий Николай Михайлович
-----------------------------------	----------------------------

## Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7716822780
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1167746377028
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕГРАД"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "ПРЕГРАД"
ФИО руководителя	КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

## Адрес

Адрес места нахождения	121205, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛИЦА НОБЕЛЯ, ДОМ 7, ЭТАЖ 2 ПОМЕЩ 27
------------------------	---

**Контактные данные**

Номер телефона	+7 9652410427
Адрес электронной почты	konova@pregrad.ru

**Сведения о государственной регистрации**

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	14.04.2016
Дата присвоения ОГРН	14.04.2016
Код причины постановки на учет (КПП)	773101001

**Изготовитель**

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕГРАД"

**Адрес**

Адрес места нахождения	121205, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛИЦА НОБЕЛЯ, ДОМ 7, ЭТАЖ 2 ПОМЕЩ 27
------------------------	---

**Контактные данные**

Номер телефона	+7 9652410427
Адрес электронной почты	konova@pregrad.ru

**Сведения о продукции**

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Средство огнезащиты для стальных конструкций: состав огнезащитный «ПРЕГРАД-07», нанесенный согласно технологическому регламенту по нанесению № 002-0518, в составе: - грунт марки «Преград 0521» (производства ООО «ПРЕГРАД» по ТУ 2312-001-40269172-2015), с толщиной сухого слоя не менее 0,1 мм; - огнезащитный состав марки «ПРЕГРАД-07» с толщиной сухого слоя не менее 0,82 мм (расход состава, установленный изготовителем - не менее 0,89 кг/м <sup>2</sup> , без учета технологических потерь); - финишное покрытие марки «Преград 1511» (производства ООО «ПРЕГРАД» по ТУ 2312-005-40269172-2015), с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, выпускаемое в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению № 002-0518 «ПРЕГРАД-07. Огнезащитный состав (ТУ 2313-037-02002546-2016)».
Общие условия хранения продукции	Огнезащитный состав «ПРЕГРАД-07» должен храниться вертикально, в закрытой упаковке изготовителя, в помещениях (под навесами), исключающих прямое попадание солнечных лучей и климатических осадков, при температуре от -30°C до +30°C.
<b>Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции</b>	
Наименование (обозначение) продукции	Средство огнезащиты для стальных конструкций: состав огнезащитный «ПРЕГРАД-07», нанесенный согласно технологическому регламенту по нанесению № 002-0518, в составе: - грунт марки «Преград 0521» (производства ООО «ПРЕГРАД» по ТУ 2312-001-40269172-2015), с толщиной сухого слоя не менее 0,1 мм; - огнезащитный состав марки «ПРЕГРАД-07» с толщиной сухого слоя не менее 0,82 мм (расход состава, установленный изготовителем - не менее 0,89 кг/м <sup>2</sup> , без учета технологических потерь); - финишное покрытие марки «Преград 1511» (производства ООО «ПРЕГРАД» по ТУ 2312-005-40269172-2015), с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, выпускаемое в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению № 002-0518 «ПРЕГРАД-07. Огнезащитный состав (ТУ 2313-037-02002546-2016)».
Код ТН ВЭД ЕАЭС	3824997000 - - - - составы огнезащитные, водозащитные и аналогичные защитные составы, применяемые в строительстве
Срок хранения	Гарантийный срок хранения огнезащитных материалов в ненарушенной заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

### Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 53295-2009
Наименование стандарта, нормативного документа	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	(с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1.

## Исследования, испытания, измерения

### Испытательная лаборатория

**ТРПБ.RU.ИН90**

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	ТРПБ.RU.ИН90
Наименование испытательной лаборатории	Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"
Дата регистрации аттестата аккредитации	13.04.2015

**Протокол исследований и испытаний (измерений)**

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
ППБ-1102/11-2021	25.11.2021	ППБ-1102.11-2021.pdf		

**Документы, предполагаемые схемой сертификации****Документы, полученные в процессе сертификации****Акт отбора образцов (проб)**

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	952-СС/09-2021
Дата документа	22.09.2021

**Решение по заявлению на сертификацию**

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	952-СС/09-2021
Дата документа	07.09.2021

## Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	РОСС RU.0001.11ПБ68
Полное наименование органа по сертификации	Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"
Дата регистрации аттестата аккредитации	14.04.2015
Адрес места осуществления деятельности	115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3)
Адрес места нахождения	121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1117746604502
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Федеральная служба по аккредитации
Номер телефона	+7 4954813340
Адрес электронной почты	info@pskpb.ru
Адрес сайта в сети Интернет	<a href="https://www.pskpb.ru/">https://www.pskpb.ru/</a>
ФИО руководителя	Грецкий Николай Михайлович
Должность руководителя	Руководитель ОС

## Эксперты

### Цидилов Алексей Владимирович

ФИО эксперта	Цидилов Алексей Владимирович
Выполняемые функции	Стажер, Эксперт по сертификации

### Нуйкова Карина Николаевна

ФИО эксперта	Нуйкова Карина Николаевна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

### Голубева Дарья Львовна

ФИО эксперта	Голубева Дарья Львовна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

