ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00228/21

Серия RU № 0270965

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПФ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ», место нахождения: 195027, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА МАГНИТОГОРСКАЯ, ДОМ 51 ЛИТЕР 3, ОФИС 5, адрес места осуществления деятельности: 187026, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, г Никольское, ш Ульяновское, дом 5Б, ОГРН: 1157847304801, номер телефона: +78123359569, адрес электронной почты: info@arbecoat.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПФ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ», место нахождения: 195027, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА МАГНИТОГОРСКАЯ, ДОМ 51 ЛИТЕР 3, ОФИС 5, адрес места осуществления деятельности: 187026, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, г Никольское, ш Ульяновское, дом 5Б.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для стальных конструкций: состав огнезащитный марки «Arbecoat Fire», нанесенный согласно Технологической инструкции по нанесению системы огнезащитного покрытия ТИ «Ecomast 105+Arbecoat Fire».№7.2020, в составе: - грунт-эмали марки «Ecomast 105» (выпускаемая по ТУ 20.30.12-001-06137326-2017), с толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм; - состава огнезащитный марки «Arbecoat Fire», толщиной сухого слоя не менее 0,21 мм (расход состава, установленный изготовителем 0,35 кг/м2 без учета потерь); - финишное покрытие: грунт-эмаль марки «Ecomast 105» (выпускаемый по ТУ 20.30.12-001-06137326-2017), с толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм, выпускаемое по ТУ 20.30.12-001-27415752-2020 «Состав огнезащитный Arbecoat Fire».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-174/11-2020 от 11.11.2020, выданного испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 156-СС/09-2020 от 07.09.2020, выданного Органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением №1)». Состав огнезащитный при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°С не менее 15 мин (обеспечивает 7-ю группу огнезащитной эффективности). Условия хранения продукции: хранить в закрытых складских помещениях при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия. Срок хранения продукции 12 месяцев со дня изготовления, срок годности состава 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы огнезащитной обработки (гарантийный срок эксплуатации) 25 лет. Выдан взамен № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00086/20 от 13.11.2020.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.04.2021 **ПО** 12.11.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Зинина Александра Константиновна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 93 (495) 726-47-42 www.opcion.ru