

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ09.В.00363

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Морозовский химический завод»
Адрес: 188679, пос. им. Морозова, Ленинградская обл., Всеволожский район, ул. Чекалова, д.3
ОГРН: 1034700567373, Телефон: +78137035136, Факс: +78137035136

№ 0001167

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Морозовский химический завод»
Адрес: 188679, пос. им. Морозова, Ленинградская обл., Всеволожский район, ул. Чекалова, д.3
ОГРН: 1034700567373, Телефон: +78137035136, Факс: +78137035136

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Состав огнезащитный Армофайер® Конструктив, код ОК 005 (ОКП): 23 1322
выпускаемый по ТУ 2313-014-23354769-2010.
Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ), ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». Группу огнезащитной эффективности смотрите в приложении к сертификату бланк № 0000772 (три позиции).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 480/ТР от 27.04.16 г., № 481/ТР от 27.04.16 г., № 482/ТР от 27.04.16 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008 № RU228305Q-U от 18 июля 2012 г. до 17 июля 2018 г. выданный Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.08.2016 по 03.08.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Умрихина О.В.

Эксперт (эксперты)

Брыксин Р.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ09.В.00363

(обязательная сертификация)

№ 0000772

Состав огнезащитный Армофайер® Конструктив, выпускаемый по ТУ 2313-014-23354769-2010, обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (мин)	Приведенная толщина металла, мм	Толщина грунта ГФ021, мм	Толщина огнезащитной краски (по сухому слою), мм	Толщина покрытия Армокот S70, мм
3 – я (90)	3,4	0,05	4,04	0,2
2 – я (120)	3,4	0,05	4,39	0,2
1 – я (150)	3,4	0,05	4,50	0,2



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature
 Подпись
Handwritten signature
 Подпись

Умрихина О.В.

Брыксин Р.В.